CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture du Calvados

Caen le 2 août 2017

SERVICE EAU VIRE NORMANDIE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

MONSIEUR LE PRESIDENT
SERVICE EAU VIRE NORMANDIE
1 rue de l'Artisanat

14500 VIRE NORMANDIE

Prélèvement du : **mardi 25 juillet 2017 à 12h25**
Code Sise du prélèvement **00179316**
Installation Unité de distribution HAUTE VIRE
Nom du point de surveillance PC ROULLOURS (HAUTE VIRE)
Localisation exacte M GUMBRELL LA FOSSE AUX BOEUFS.
Commune VIRE NORMANDIE

Prélevé par : EMMANUELLE BRAUD (LABORATOIRE)
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	*Résultats*	*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Température de l'eau	18,3 °C				*25,00*
pH	8,3 unitépH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	<0,05 mg/LCl2				
Chlore total	0,07 mg/LCl2				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2017.14402-1

	Résultats	*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	32 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	20 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,84 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	8,6 °f				
Titre hydrotimétrique	11,1 °f				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	284 µS/cm			200,00	1100,00
FER ET MANGANESE					
Fer total	55,000 µg/l				200,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	5,3 mg/L		50,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	160,00 µg/l				200,00

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

VIRE NORMANDIE

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00179316)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le Technicien Sanitaire en Chef

Signé

Sylvie KERBOUL