

**SERVICE EAU VIRE NORMANDIE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SERVICE EAU VIRE NORMANDIE  
1 rue de l'Artisanat  
  
14500 VIRE NORMANDIE

Prélèvement du : mercredi 07 juin 2023 à 10h20  
Code Sise du prélèvement : 00230836  
Installation : Unité de distribution CANVIE  
Nom du point de surveillance : PC CANVIE  
Localisation exacte : ROBINET CIMETIÈRE SAINT MARTIN DE THALLEVENDE  
Commune : VIRE NORMANDIE

Prélevé par : REMI PELLUET  
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

**Commentaires de terrain**

**Analyse laboratoire**

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2023.10571-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>FER ET MANGANESE</b>					
Manganèse total	71,7 µg/L				50,00
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>					
Aluminium total µg/l	620 µg/L				200,00
Cuivre	<0,0020 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Plomb	0,22 µg/L		10,00		

**Commentaires du laboratoire**

Aluminium sur 1er jet : 0.62 mg/L Manganèse sur 1er jet : 71.7 µg/L

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :  
VIRE NORMANDIE

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00230836)**

*A noter une teneur en manganèse supérieure à la référence qualité de 5 0µg/l et une concentration en aluminium supérieure à la référence de qualité de 200 µg/l. Cette fuite en aluminium dans les eaux est la conséquence d'une inadaptation des traitements mis en oeuvre au niveau de la clarification, pouvant entraîner des phénomènes de trouble de l'eau en distribution.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire

**Signé**

Armelle FICHET