

**SERVICE EAU VIRE NORMANDIE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES**

Prélèvement du : **mercredi 17 janvier 2024 à 12h00**  
Code Sise du prélèvement : **00235682**  
Installation : Unité de distribution CANVIE  
Nom du point de surveillance : PC CANVIE  
Localisation exacte : Service des Eaux de la ville de Vire robinet cuisine  
Commune : VIRE NORMANDIE

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SERVICE EAU VIRE NORMANDIE  
1 rue de l'Artisanat  
  
14500 VIRE NORMANDIE

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY (LABORATOIRE)  
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

**Analyse laboratoire**

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2024.857-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>FER ET MANGANESE</b>					
Manganèse total	20,000 µg/L				50,00
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>					
Aluminium total µg/l	200 µg/L				200,00

**Commentaires du laboratoire**

RECONTROLE DU PRELEVEMENT 49-5

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :  
VIRE NORMANDIE

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00235682)**

*Suite au problème physico-chimique rencontré, un nouveau prélèvement a été réalisé. Les résultats montrent un retour à la normale de la qualité physico-chimique de l'eau distribuée.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire en chef

**Signé**

Armelle FICHET