

**SERVICE EAU VIRE NORMANDIE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SERVICE EAU VIRE NORMANDIE  
1 rue de l'Artisanat  
  
14500 VIRE NORMANDIE

Prélèvement du : mercredi 04 mai 2022 à 12h25  
Code Sise du prélèvement 00223220  
Installation Unité de distribution HAUTE VIRE  
Nom du point de surveillance PC TRUTTEMER LE GD  
Localisation exacte TRUTTEMER LE GRAND, ECOLE PRIMAIRE, CLASSE DE BASTIEN  
Commune VIRE NORMANDIE

Prélevé par : JEAN BAPTISTE PROVENCALLES (LABO)  
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

**Commentaires de terrain**

prélèvement réalisé sur le PSV 3256 (TRUTTEMER LE GRAND) à la place du PSV 778 (MAISONCELLES LA J.)

**Analyse laboratoire**

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2022.8366-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>					
Cuivre	0,0122 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Plomb	0,11 µg/L		10,00		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :  
VIRE NORMANDIE

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00223220)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

L'ingénieur d'études sanitaires

**Signé**  
Eugénie ALBERT